

ПРЕДПИСАНИЕ № 34
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«12» мая 2021 г.

г. Туапсе, ул. Свободы, 3а
место составления

При проверке: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 8 имени Героя Советского Союза Юрия Алексеевича Гагарина г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район, место нахождения и место нахождения используемого юридическим лицом производственного объекта Краснодарский край, Туапсинский район, г.Туапсе ул. Звездная, 49.

ОГРН 1022303275906, ИНН 2322015848

были выявлены нарушения санитарного законодательства:

ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

-Источники искусственного освещения содержатся в не исправном состоянии: а именно, имеются перегоревшие лампы в обеденном зале, в горячем цехе п.2.8.9. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-Потолки помещений имеют дефекты и повреждения: нарушена целостность гигиенического покрытия потолка в обеденном зале, в горячем цехе, в моечной столовой посуды, в овощном цехе, в коридоре пищеблока возле овощной камеры, в загрузочной пищевых продуктов, в мясо-рыбном цехе, что не допускает проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-Стены помещений имеют дефекты и повреждения: в обеденном зале, в моечной столовой посуды, в загрузочной пищевых продуктов, в мясо-рыбном цехе п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-В загрузочной пищевых продуктов пол имеет дефекты и повреждения п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-В обеденном зале стулья имеют дефекты и повреждения покрытия п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

-По результатам лабораторных измерений показателей освещения (см. протокол №344ф от 27.04.2021), измеренного в обеденном зале установлено, что показатели освещения не соответствуют гигиеническим нормам: в Т1 показатели освещения составили 144 лк при норме 200 лк, ниже нормируемых на 56 лк (в 1,4 раз), в Т2 – 142 лк при норме 200 лк ниже нормы на 58 лк (в 1,4 раз), в Т3 – 142 лк при норме 200 лк ниже нормы на 58 лк (в 1,4 раз), в Т4 – 151 лк при норме 200 лк ниже нормы на 49 лк (в 1,3 раз), в Т5 – 155 лк при норме 200 лк ниже нормы на 45 лк (в 1,3 раз), в Т6 – 140 лк при норме 200 лк ниже нормы на 60 лк (в 1,4 раз), в Т7 – 138 лк при норме 200 лк ниже нормы на 62 лк (в 1,4 раз), в Т8 – 136 лк при норме 200 лк ниже нормы на 64 лк (в 1,4 раз), в Т9 – 158 лк при норме 200 лк ниже нормы на 42 лк (в 1,3 раз), в Т10 – 160 лк при норме 200 лк ниже нормы на 40 лк (в 1,3 раз), в Т11 – 162 лк при норме 200 лк ниже нормы на 38 лк (в 1,2 раз), в Т12 – 164 лк при норме 200 лк ниже нормы на 36 лк (в 1,2 раз) п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.

151 п/п 48 таблица 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

(указать какие нарушения были выявлены, расписать полностью с пунктами законов или постановлений, ФЗ)

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Нарушения	срок устранения
ч. 1 ст. 28 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 СП 2.4.3648-20 п. 2.5.3, п. 2.8.9, п. 2.4.6.3, п.2.5.2, п.2.8.1	до 20.08.2021
СанПиН 1.2.3685-21 п. 151 п/п 48 таблица 5.54	до 20.08.2021

2. Предоставить до «20» августа 2021 документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания с приложением доказательств в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Туапсинском районе по адресу: г. Туапсе ул. Свободы 3а.

В случае не предоставления или не своевременного предоставления информации подтверждающей выполнения настоящего предписания, лицо ответственное за его предоставление несет ответственность, предусмотренную ст.19.7. КоАП РФ.

3. Ответственность за выполнение предписания возлагается на: МБОУ СОШ № 8 им. Ю.А. Гагарина г.Туапсе.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.


В случае не выполнения выданного предписания, лицо ответственное за его исполнение несет ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ по факту не выполнения в установленные сроки предписания об устранении нарушений обязательных требований.

Ведущий специалист-эксперт
(Должность лица, выдавшего предписание)


(подпись)

Шхалахова Ю.Ю.
(ФИО)

Предписание получил «12» мая 2021 г.


(подпись) директор МБОУ СОШ № 8 им. Ю.А. Гагарина г.Туапсе Попандопуло В.А.
(должность, ФИО)

Предписание направлено «_____» _____ 20__ г. заказным письмом с уведомлением по домашнему адресу (по месту нахождения юр. лица) _____
(адрес)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575797

Владелец Будник Дарья Владимировна

Действителен с 23.11.2021 по 23.11.2022